


**施工要領書**  
**取扱説明書**

床置型パッケージエアコン室内機組込用

**滴下浸透気化式加湿器****WM-VPF0140DA ~ WM-VPF0560DA**  
**WM-VPF0140DA-DD ~ WM-VPF0560DA-DD**

このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、  
まことにありがとうございます

**施工者の方へ**

- 加湿器の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。施工にあたっては必ず本書をお読みいただき、本書の内容に従って施工してください。
- 本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

**加湿器をご使用になるお客様へ**

- ご使用前には、必ず本書をよくお読みください。また本書は、製品添付の他の説明書類とともにお客様にて必ず保管してください。

# 目次

<b>1 一般</b> .....	2	<b>4 一般保守要領</b> .....	12
1-1 概要 .....	2	4-1 作業の前に .....	12
1-2 加湿原理について .....	2	4-2 保守点検項目 .....	12
1-3 使用場所の制限について .....	2	4-3 作業要領 .....	13
<b>2 施工</b> .....	3	【No. 1】 設置後初めての運転開始の前および シーズンイン時 / 1 週間以上の 運転休止後の運転再開前 .....	13
2-1 梱包内容 (付属品) .....	3	【No. 2】 設置後の運転初期 (運転開始後 1 ~ 2 日目) および シーズンイン時 (汚れの状況により周期を早める) .....	13
2-2 加湿器本体の取付 .....	5	【No. 3】 シーズンイン時 (汚れの状況により周期を早める) .....	14
2-2-1 取付ブラケットおよび加湿器本体の取付 .....	5	【No. 4】 シーズンオフ時 .....	15
2-2-2 給水ユニットボックスの取付 .....	5	<b>5 部品交換周期</b> .....	16
2-3 給排水配管 .....	5	5-1 部品交換周期について .....	16
2-3-1 給水配管 .....	5	5-2 「一般空調」「年間空調」が示す 1 年間の 運転時間について .....	16
2-3-2 排水配管 .....	6	5-3 部品交換周期表 .....	16
2-4 給水位置の変更 .....	7	<b>6 故障の原因と処置</b> .....	17
2-4-1 加湿器給水ヘッダ給水位置の 左右勝手変更 .....	7	6-1 故障と思われる前に .....	17
2-4-2 給水ユニットボックス給水位置の 左右勝手変更 .....	9	6-2 故障のチェックと処置 .....	17
2-5 電気配線 .....	9	6-3 故障時の作業が終わったら .....	17
2-6 試運転 .....	10	6-4 保証期間 .....	17
2-6-1 試運転前の確認項目 .....	10	6-5 故障のチェックと処置 / 一覧表 .....	18
2-6-2 試運転手順 .....	10	<b>7 仕様</b> .....	19
2-6-3 チェック項目 .....	10	<b>8 加湿モジュールの銘板貼付位置</b> .....	22
2-6-4 試運転終了 .....	10		
<b>3 運転管理</b> .....	11		
3-1 施工後初めての運転または 暖房シーズンインの運転開始 .....	11		
3-2 日常の運転管理 .....	11		
3-3 長期休止の場合 .....	11		
3-3-1 長期休止にあたって .....	11		
3-3-2 長期休止後の運転再開にあたって .....	11		

## 安全上のご注意

取付および取扱は、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。

ここに示した注意事項は「⚠ 警告」・「⚠ 注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを、特に「⚠ 警告」の欄にまとめて記載しています。また「⚠ 注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

取付工事完了後は、試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

### ⚠ 警告

- 本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
- 取付は、専門業者に依頼してください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 取付工事は製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒等による事故の原因になります。
- 高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全带を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
- 作業時は、けが防止のため保護手袋を着用してください。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電気回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
- 電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
- 工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
- 改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 保守点検作業は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行ってください。保守点検作業に不備があると、水もれや感電、火災等の原因になります。
- 保守点検作業を行うときは、必ず運転を停止して元電源を切ってください。

### ⚠ 注意

- 本製品は、病院空調等、特に清浄度を必要とする空調設備には使用できないことがあります。このような場合は当社までご相談ください。
- 給水の水質は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因となることがあります。
- 配管工事は、製品添付の説明書類に従って確실히行い、結露が生じないように保温してください。配管工事に不備があると、水もれによる事故の原因になります。
- アース接続（D種接地工事）を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
- 加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。
- 正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。不適当な容量のヒューズや針金・銅線等を使用すると、故障や火災の原因になることがあります。

# 1 一般


## 1-1 概要

●本加湿器は、床置型パッケージエアコン（室内機）の熱交換器の二次側に取り付け、本体内に組み込まれた給水ヘッドより滴下給水し、加湿材表面で流通空気との顕熱～潜熱の熱交換を行うことにより水分を気化蒸発させて加湿する方式の加湿器です。

●加湿モジュールに給水ヘッド・ドレンパンを取り付けた本体と、減圧弁・電磁弁などを組み合わせた給水ユニットにより構成され、専用の取付ブラケットを付属しています。

また、加湿器を取り付ける際に、現場の状況に合わせて給水位置の左右勝手の変更が可能です。


### ■床置パッケージエアコンへの組込イメージ



## 1-2 加湿原理について

●給水は給水ヘッドから加湿材に均一に滴下され、下方にむかって浸透します。 airflow passes through the humidifier material, and only the water vapor is evaporated and humidified. Excess water is drained while containing dirt from the humidifier material (self-cleaning effect).

### ■加湿原理のモデル図



## 1-3 使用場所の制限について

●滴下浸透気化式加湿器は、下記のような現場では使用できないことがありますので、事前に当社宛お問い合わせください。

- \* 通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合
- \* 厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのある場合
- \* 機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合
- \* 病院などの清浄度を要求される特殊空調

●電気ヒータ等の補助ヒータを取り付ける場合は、組み込みスペースおよび輻射熱の影響により使用できませんので、ご了承ください。

# 2 施工

## 2-1 梱包内容（付属品）

●梱包内容（付属品）は下記のとおりです。開封後は直ちに内容を確認してください。

適合空調機	セット品番 (WM-)	セット内容		梱包内容（付属品）	
		加湿器本体型番 (WM-)	取付ブラケット (WM-BL-)		
FVYCP140MA	VPF0140DA1	VPF0506-08	0140DAN	1台	【加湿器本体梱包】 ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0140DA2	VPF0906-08			
	VPF0140DA3	VPF1106-08			
FVYCP224MA	VPF0224DA1	VPF0506-08	0224DAN	1台	【給水ユニットボックス (WM-KUB2) 梱包】 ①給水ユニットボックス (取付ビス付) …………… 1台 ②給水軟銅管 (φ 6.35 × 0.4m、断熱材付) …………… 1本 ③給水ストレーナ (T型、#100、R1/2) …………… 1個 ④ドレンホース(φ8×φ12×1m、ホースバンド1個付) …… 1本 ⑤ゴムグロメット (給水ホース、ドレンホース用) …… 各1個
	VPF0224DA2	VPF0906-08			
	VPF0224DA3	VPF1206-08			
	VPF0224DA4	VPF1506-10			
FVYCP280MA	VPF0280DA1	VPF0506-08	0280DAN	1台	【取付ブラケット梱包】 ①取付ブラケット …………… 1台 ②取付ブラケット外形図 …………… 1部
	VPF0280DA2	VPF0906-08			
	VPF0280DA3	VPF1206-08			
	VPF0280DA4	VPF1606-10			
	VPF0280DA5	VPF1906-10			
FVYCP450MA	VPF0450DA1	VPF0809-10	0450DAN	1台	
	VPF0450DA2	VPF1509-17			
	VPF0450DA3	VPF1809-17			
FVYCP560MA	VPF0560DA1	VPF0809-10	0560DAN	1台	
	VPF0560DA2	VPF1509-17			
	VPF0560DA3	VPF2009-19			
	VPF0560DA4	VPF2409-23			
FVYCDP140B	VPF0140DA1-DD	VPF0506-08	0140DAN-DD	1台	【加湿器本体梱包】 ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0140DA2-DD	VPF0906-08			
	VPF0140DA3-DD	VPF1106-08			
FVYCDP224B	VPF0224DA1-DD	VPF0506-08	0224DAN-DD	1台	【給水ユニットボックス (WM-KUB2) 梱包】 ①給水ユニットボックス (取付ビス付) …………… 1台 ②給水軟銅管 (φ 6.35 × 0.4m、断熱材付) …………… 1本 ③給水ストレーナ (T型、#100、R1/2) …………… 1個 ④ドレンホース(φ8×φ12×1m、ホースバンド1個付)* …… 1本 ⑤ゴムグロメット (給水ホース、ドレンホース用) …… 各1個
	VPF0224DA2-DD	VPF0906-08			
	VPF0224DA3-DD	VPF1206-08			
	VPF0224DA4-DD	VPF1506-10			
FVYCDP280B	VPF0280DA1-DD	VPF0506-08	0280DAN-DD	1台	【取付ブラケット梱包】 ①取付ブラケット …………… 1台 ②取付ブラケット外形図 …………… 1部 ③ドレンホース(φ8×φ12×2m、ホースバンド1個付) …… 1本
	VPF0280DA2-DD	VPF0906-08			
	VPF0280DA3-DD	VPF1206-08			
	VPF0280DA4-DD	VPF1606-10			
	VPF0280DA5-DD	VPF1906-10			
FVYCDP450B	VPF0450DA1-DD	VPF0809-10	0450DAN-DD	1台	※給水ユニットボックス梱包に付属の④ドレンホースは本加湿器の取り付けには使用しません。
	VPF0450DA2-DD	VPF1509-17			
	VPF0450DA3-DD	VPF1809-17			
FVYCDP560B	VPF0560DA1-DD	VPF0809-10	0560DAN-DD	1台	
	VPF0560DA2-DD	VPF1509-17			
	VPF0560DA3-DD	VPF2009-19			
	VPF0560DA4-DD	VPF2409-23			

## 2 施工

適合空調機	セット品番 (WM-)	セット内容		梱包内容 (付属品)	
		加湿器本体型番 (WM-)	取付ブラケット (WM-BL-)		
FVYCDP140C	VPF0140DA1-DD	VPF0506-08	0140DAN-DD	1台	<b>【加湿器本体梱包】</b> ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0140DA2-DD	VPF0906-08			
	VPF0140DA3-DD	VPF1106-08			
FVYCDP224C	VPF0224DA1-DD	VPF0506-08	0224DAN-DD	1台	<b>【加湿器本体梱包】</b> ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0224DA2-DD	VPF0906-08			
	VPF0224DA3-DD	VPF1206-08			
	VPF0224DA4-DD	VPF1506-10			
FVYCDP280C	VPF0280DA1-DD	VPF0506-08	0280DAN-DD	1台	<b>【加湿器本体梱包】</b> ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0280DA2-DD	VPF0906-08			
	VPF0280DA3-DD	VPF1206-08			
	VPF0280DA4-DD	VPF1606-10			
	VPF0280DA5-DD	VPF1906-10			
FVYCDP450C	VPF0450DA1-DD	VPF0809-10	0450DAN-DD	1台	<b>【加湿器本体梱包】</b> ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0450DA2-DD	VPF1509-17			
	VPF0450DA3-DD	VPF1809-17			
FVYCDP560C	VPF0560DA1-DD	VPF0809-10	0560DAN-DD	1台	<b>【加湿器本体梱包】</b> ①加湿器本体 …………… 1台 ②給水ホース(φ6×φ11×2m、ホースバンド2個付) …… 1本 ③排水ホース(φ11×φ16×2m、ホースバンド1個付) …… 1本 ④施工要領書 / 取扱説明書 …………… 1冊 (フレーム取付ビス、加湿器本体取付ビス付属)
	VPF0560DA2-DD	VPF1509-17			
	VPF0560DA3-DD	VPF2009-19			
	VPF0560DA4-DD	VPF2409-23			

※給水ユニットボックス梱包に付属の④ドレンホースは本加湿器の取り付けには使用しません。

## 2-2 加湿器本体の取付



**警告**

●取扱に際しては、保護手袋を着用するなど、安全に十分ご配慮ください。



**注意**

●空調機への接続で空調機本体付近にチャンバを設置する場合は、整流板を設けるなど空調機に搭載されている加湿器への送風が偏流にならないようにしてください。偏流になると局部的に加湿器通過風速が速くなり、水滴飛散が発生する場合があります。


### 2-2-1 取付ブラケットおよび加湿器本体の取付

- 取付を行う際には、空調機のコイルフィンやチューブなどの損傷にご注意ください。
- 加湿モジュールは変形・損傷した場合には**修復できません**。取り扱いに際しては、手や工具等による損傷に十分ご注意ください。
- 給水位置の左右勝手は変更が可能です。変更が必要な場合はP.7～9「2-4 給水位置の変更」を参照し、現場にあわせて変更してください。
- 取付ブラケットを付属の取付ビスで組み立ててください。組み立ては取付ブラケットに同梱されている「取付ブラケット外形図」を参照してください。
- 組み立てた取付ブラケットに付属の取付ビスで加湿器本体を取り付けてください。
- 加湿器取付位置には、保守点検作業が容易に行えるだけの**サービススペース**を確保し、加湿モジュールを空調機の外に取り出せるようにご配慮ください。
- 加湿器運転中は常時ドレンが出ますので、加湿器本体下部には必ず**ドレンパン**が必要です。

### 2-2-2 給水ユニットボックスの取付

- 給水ユニットボックスは天地に注意し、付属のビス（TPφ4×10L）を使用して空調機側板など保守点検作業が容易に行える位置に垂直に取り付けてください。【図-1】
- 給水ユニットボックスのドレンホースを空調機ドレンパンに配置する場合、給水ユニットボックスの取付位置は空調機ドレンパンよりも上になるように取り付けてください。
- 給水ユニットボックス周囲にはカバーを取り外しできるスペースを確保してください。
- 加湿器本体（給水ヘッド）と給水ユニットボックスとの間の接続は、付属の給水ホースを使用してください。ホースはホースバンドで固定（締付トルク：1.5N・m）し、**コイルに接触しないように注意**してください。
- 給水ホース（φ11）などを空調機の側板に貫通させる際に、貫通部にグロメットなどを取り付けて**ホースの損傷防止処理**をしてください。またエアリークしないように、必要に応じてコーキング処理を施してください。

【図-1】 給水ユニットボックス取付孔寸法図



## 2-3 給排水配管



**注意**

- 給水の水质は、必ず水道法に定められた水道法水质基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。水质が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因となることがあります。
- 配管は必ず保温してください。保温しないと結露による漏水の原因になります。

### 2-3-1 給水配管

- 加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水质基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水质基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。


## 2 施工

- 加湿器への給水は公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水につきましては、お問い合わせください。
- 給水サービス弁は、加湿器本体になるべく近い位置に、必ず加湿器 1 台につき 1 個ご用意ください。
- 配管に結露が生じないように、必ず保温してください。
- 給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を十分に行い、配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。
- 給水配管の施工に配管シーリング剤を使用する場合、配管シーリング剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシーリング剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シーリング剤が給水に混ざる形で加湿器本体内に流入することになり、加湿器内でのシーリング剤固化により故障の原因になります。また、配管シーリング剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器に流入した場合は構成部品に悪影響を及ぼすことがあります。加湿器への通水の前には、縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブなどから十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。
- 給水軟銅管の接続はリングジョイント式です。【図-2】を参照して、水もれのないように確実に接続してください。客先配管との接続は、付属の給水ストレーナ（R1/2）を使用します。

### 2-3-2 排水配管

- 加湿器本体からの排水ホースは、排水が確実に行われるように必ずホースの先端を空調機のドレンパン上に固定してください。
- 加湿器本体から空調機のドレンパンまでの経路上に排水ホース（φ 16）を通す穴がない場合は、空調機コイルの脇仕切板に貫通穴をあけて通してください。貫通部にはグロメットなどを取り付けてホースの破損防止処理をしてください。また、エアリークしないように必要に応じてコーキング処理を施してください。
- 部分的に無理な応力がかかるような取付はしないでください。折れや曲がりの原因となります。ホース最少曲げ半径の目安として、外径 φ 16 の場合 R70mm としてください。
- 加湿器のドレンが空調機のドレンパンに滞留しないように、確実に排水してください。
- 空調機からの排水配管は必ず 1/100 以上の先下がり勾配とし、必要に応じて機内静圧分のトラップを設けてください。
- 配管に結露が生じないように、必ず保温してください。

【図-2】 給水軟銅管の接続




**注意**

- 軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください。漏水の原因になることがあります。

※軟銅管は、継手の奥までまっすぐにしっかりと差し込んでください。  
※リングナットの締付トルクは 10N・m 程度としてください。

【図-3】 排水ホースの取り付け



## 2-4 給水位置の変更

- 現場の状況に合わせ、加湿器給水ヘッドおよび給水ユニットボックスの給水位置左右勝手の変更が可能です。給水勝手を変更する場合は、以下の手順で給水位置を変更してください。※製品出荷時には給水位置は右になっています。

以下の手順は給水位置を右から左に変更する場合を示します。逆の場合も同様な手順となります。

### 2-4-1 加湿器給水ヘッド給水位置の左右勝手変更



**警告**


- 取扱に際しては、保護手袋を着用するなど、安全に十分ご配慮ください。




**注意**

- 給水ホースは、給水ホース口に固着して抜きづらいことがあります。少しずつゆっくりと抜いてください。無理に力を入れると、事故の原因になります。

- ①ホースバンドをゆるめて給水ホースを外してください。【図-4】
- ②【A】ビス2本を外して、ヘッド固定ステーを取り外してください。【図-4】
- ③左右の【B】ビスを外して、ヘッドケースを水平方向に引き出して取り外してください。【図-4】



- ④サドルバンドを止めているM4ビスを外し、ヘッドを取り外してください。【図-5】
- ⑤ヘッドを逆向きに入れ替えて、再びサドルバンドで固定してください。サドルバンドはノズルに干渉しないようノズルが無い部分で固定してください。【図-5】




## 2 施工

⑥ヘッダケースを取り付けます。

板金のはめ合わせに注意して、水平方向にスライドさせながら左右のフレームに押し込みます。【図-6】

【図-6】




⑦②で外した、ヘッダ固定ステーに付いているヘッダ固定金具を反対に組み替えてください。【図-7】

⑧組み替えたヘッダ固定ステーをホース口側にビス止めしてください。【図-7】

⑨給水ホースをホース口にはめ込み、ホースバンドで固定（締付トルク：1.5N・m）してください。【図-7】

【図-7】



### 2-4-2 給水ユニットボックス給水位置の左右勝手変更

#### 警告


●取扱に際しては、保護手袋を着用するなど、安全に十分ご配慮ください。

- ①給水ユニットボックス前面の【A】ビス 4 個を外し、カバーを取り外します。【図-8】
- ②給水ユニットボックス背面の【B】ビス 4 個を外し、図のアミがけ部を裏返して取り外した【B】ビスで固定してください。【図-8】



アミがけ部固定の際はリード線の噛み込み等が無いよう、取り回しにご注意ください。

- ③【A】ビス 4 個でカバーを取り付けます。【図-8】



### 2-5 電気配線

#### 警告

- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」に従って施工してください。電気回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
- 各配線の接続は確実にを行い、接続部にケーブルの外力が加わらないように確実に固定してください。施工不備があると、感電、火災の原因になります。
- 電磁弁用コード等のケーブルを空調機器の側板に貫通させる場合は、貫通部にグロメットなどを取り付けてケーブルの損傷防止処理をしてください。ケーブルが損傷すると、感電、火災の原因になります。

#### 注意

- 部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の原因になります。
- 改造は絶対にしないでください。改造すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

- 電気配線は客先ご用意となります。現場の指示等をよくご確認のうえ、確実な電気工事をお願いします。


- 室内機オプション品の「配線改装アダプタ（客先ご用意）」を使用して配線してください。また、ヒューミディスタット（客先ご用意）を接続してください。なお、暖房モードの送風運転（暖房サーモオフ時）でも加湿運転できるようにするため、室内機リモコンの設定変更を行うことをおすすめいたします。設定変更の手順等は室内機の説明書をご参照ください。

- 空調機ファンが運転中のみ電源が入るようにしてください。

- 必ずアース接続（D種接地工事）を行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

- ケーブルの側板貫通部にはケーブルの損傷防止処理と併せて、エアークシしないように必要に応じてコーキング処理を施してください。

【図-9】電気回路図



- ※1 ヒューミディスタットをご使用の際は端子台L1、L2の短絡線を外してヒューミディスタットを接続してください。
- ※2 接地はD種接地工事を行ってください。

### 2-6 試運転

施工後は、以下の手順で試運転を実施し、不都合な点があれば必ず修正してください。

#### 2-6-1 試運転前の確認項目

●試運転の前に、P.5～9の各項目を参照して下記の項目を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

- 給水配管（保温処理、リングジョイント、ホースバンド、各接続部の締め付け）
- 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること
- 排水配管（排水勾配、保温処理、トラップ、各接続部の締め付け）
- 各電気配線が正しく接続・固定されていること

#### 2-6-2 試運転手順

●以下の手順で試運転を開始してください。

- 給水サービス弁を開ける
  - ヒューミディスタットの設定を最大にする
  - 給水ユニットボックスのスイッチをONにする
  - インタロックをとった空調機を運転する
  - 加湿器を30分以上運転する
- ※ 無通水状態で運転した場合、電磁弁からうなり音が発生しますが異常ではありません。通水することにより、うなり音はなくなります。

#### 2-6-3 チェック項目

●下記の項目をチェックし、不都合な点があれば必ず修正してください。また、何らかの異常動作などが発生し、原因が不明の場合は当社宛お問い合わせください。

- 給水が確実に行われること（運転開始とともに加湿モジュールの上部から濡れ始めます）
- 加湿器排水ホースからドレンが流れ出ていること、またそのドレンが空調機ドレンパンから滞りなく排水されていること
- 配管各接続部からの水もれがないこと
- 給水軟銅管、給水ホースの接続部からの水もれがないこと
- ヒューミディスタットと連動すること
- 空調機ファンインタロックが確実に行われること

#### 2-6-4 試運転終了

●試運転後は下記の手順で運転を停止してください。

- 給水ユニットボックスのスイッチをOFFにする
  - ヒューミディスタットの設定を希望湿度にセットする
  - 給水サービス弁を閉める
  - 給水ストレーナの掃除を行う（P.13「No.2」参照）
  - 1時間以上の空調機アフターラン（送風運転）を行い、加湿モジュールを完全に乾燥させた後、空調機を停止する
- ※ 運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されていることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気発生に至る場合があります。

## 3 運転管理



### 警告

- 本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。誤った取り扱いをした場合には、水もれや感電等の事故の原因になります。

### 3-1 施工後はじめての運転または暖房シーズンインの運転開始



### 注意

- 給水サービス弁は全開としてください。給水サービス弁で給水流量を絞ると加湿不足やスケールの過度な発生などトラブルの原因につながります。

- 施工後にはじめて運転を開始する場合、暖房シーズンインの運転開始の場合には、下記の手順で運転準備を行ってください。

- ① 給水配管のフラッシングを行う (P.13「No.1」参照)
- ② 給水サービス弁を開け (全開)、ヒューミディスタットの設定を希望湿度にセットする
- ③ 給水ユニットボックスのスイッチを ON にする
- ④ インタロックをとった空調機を運転する

### 3-2 日常の運転管理



### 注意

- 衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気発生に至る場合があります。
- 空調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止して1時間以上の送風 (空調機アフターラン) により、加湿モジュールを乾燥させてください。

- 加湿器は、空調機の発停およびヒューミディスタットの加湿信号に伴って自動発停しますので、夜間などに運転を停止する場合には特に加湿器のスイッチ等を操作する必要はありません。

- \* 空調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止 (給水停止) して、1時間以上の送風 (空調機アフターラン) により、加湿モジュールを乾燥させてください。
- \* 空調機アフターラン (送風運転) が困難な場合は、空調機を運転停止する前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジュール運転の実施をご検討ください。
- \* 24時間運転など連続した運転の場合、一日に一度、1時間以上加湿器の運転を停止 (給水停止) し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。

- 一週間以上の運転休止後は運転再開前に、給水配管のフラッシングを実施してください (P.13「No.1」参照)。
- 運転中は定期的に巡回点検し、配管各部からの水もれの無いこと、その他異常の無いことを確認してください。なお、異常のみられる場合は、加湿器の運転を直ちに停止し、P.17～18「6 故障の原因と処置」を参照して対処してください。
- 定期的に加湿器および空調機のドレンパン・排水トラップ・排水目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。
- 空調機のドレンをポンプにより排水している場合、点検その他の事情によりポンプの電源が OFF になるときには、必ず事前に加湿器の運転を停止して給水サービス弁を閉めてください。

### 3-3 長期休止の場合

#### 3-3-1 長期休止にあたって

- 加湿のシーズンオフなど加湿器の運転を長期休止する場合は、下記の作業を行ってください。
  - ① 給水ユニットボックスのスイッチを OFF にする。
  - ② 給水サービス弁を閉める。
  - ③ 給水ヘッダの水抜きを行う (P.15「No.4」参照)。
  - ④ 1時間以上の空調機アフターラン (送風運転) を行い、加湿モジュールを乾燥させる。

加湿シーズン終了後は加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止、冷却コイル凝縮水の水はねによる臭気発生防止になります。

#### 3-3-2 長期休止後の運転再開にあたって

- シーズンインなど運転再開時には、所定の保守点検作業が必要になります。P.12～15「4 一般保守要領」を参照して、確実に作業を行ってください。

# 4 一般保守要領



## 警告

- 保守点検作業、部品交換を含む修理は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行ってください。作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
- 保守点検作業を行う前には、本書の内容に従って運転を停止し、必ず元電源を切ってください。通電したまま作業すると、感電等の事故の原因になります。

## 4-1 作業の前に

- 加湿器の機能を維持し正常に運転させるためには、定期的な保守点検作業が必要となります。本書は中でも、日頃のお手入れとして必要な基本的内容を記載しておりますので、内容をよくお読みのうえ確実に作業を行ってください。
- パッキン類など交換が必要な場合は、当社にて部品販売も行っておりますのでお問い合わせください。
- 当社では、機器の維持管理に便利な**定期点検契約**を設けております。加湿器の定期点検から部品交換まで、専従スタッフによる万全のアフターサービスをご提供します。ぜひご利用ください。

## 4-2 保守点検項目

- 下表の作業項目のNo.1～4は、P.13「4-3 作業要領」のNo.1～4と合致しています。

No.	作業時期	作業内容	ページ
1	設置後はじめての運転開始の前およびシーズンイン時 1週間以上の運転休止後の運転再開前	給水配管のフラッシング	P.13
2	設置後の運転初期（運転開始後1～2日目）および シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）	給水ストレーナ掃除	P.13
3	シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）	給水配管のフラッシング・給水ストレーナ掃除・ 加湿モジュール洗浄・給水ヘッドのノズル掃除・ ドレンパン掃除	P.14～15
4	シーズンオフ時	給水ヘッドの水抜き	P.15

### ●加湿モジュールの洗浄について

加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、定期的な洗浄が必要です。

汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GLO2-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8～8.0、導電率（25℃）：30mS/m以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO<sub>3</sub>/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO<sub>3</sub>/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO<sub>3</sub>/ℓ以下、イオン状シリカ：30mgSiO<sub>2</sub>/ℓ以下とされています。

ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。

また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

### ●加湿モジュールの洗浄および交換周期について

加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが運転時間5,000時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を1日10時間とした場合、年間1,250時間となりますので交換周期は4年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は5,000時間となりますので交換周期は1年が目安となります。

※加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。

### ●シーズンオフ時の加湿モジュールの取り外しについて

加湿シーズン終了後は、加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止、冷却コイル凝縮水の水はねによる臭気発生防止になります。取り外し作業にあたっては、P.14「No.3」～5）を参照し、作業後は必ず給水サービス弁を閉めてください。

**お願い** 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（略称：建築物衛生法、2003年4月施行）では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（加湿装置が組み込まれている空調機ドレン受けを含む）を備えるものは同じく1ヵ月以内ごとに1回の定期点検（必要に応じて清掃）、1年に1回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。

## 4-3 作業要領

## No. 1

作業内容：給水配管のフラッシング

作業時期：設置後はじめての運転開始の前およびシーズンイン時  
1 週間以上の運転休止後の運転再開前

## ! 注意

●バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。

- 1) 現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで十分に放水してください。【図-10】【図-11】  
作業終了後は通水し、配管から水もれしないことを確認します。



- 保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- 内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
- 給水圧力が高い場合やエアが入っている場合など、水が勢よく噴き出すことがありますのでご注意ください。
- 作業後の漏水チェックは、確実に行ってください。

## No. 2

作業内容：給水ストレーナ掃除

作業時期：設置後の運転初期（運転開始後1～2日目）および  
シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

- 1) 給水サービス弁を閉めます。  
2) 給水ストレーナのキャップを外します。【図-12】




- 断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
- 内部の残水が出てくることがありますのでご注意ください。

- 3) 筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします。  
4) 元通り給水ストレーナのアミ・パッキンを取り付けてキャップを締め込みます。




- キャップのOリングが切れていないことを確認してください。切れている場合は新しいものと交換してください。

- 5) 給水サービス弁を開けて通水し、水もれがないことを確認します。  
6) 断熱材の養生を行います。

【図-10】 給水配管に  
フラッシング用バルブが  
設けられている場合【図-11】 給水ストレーナから  
フラッシングする場合

【図-12】 ストレーナ分解図



## 4 一般保守要領

### No. 3

作業内容：給水配管のフラッシング・給水ストレーナ掃除・加湿モジュール洗浄・  
給水ヘッドのノズル掃除・ドレンパン掃除

作業時期：シーズン時（汚れの状況により周期を早める）

#### ●給水配管のフラッシング・給水ストレーナ掃除

- 1) P.13「No.1」と「No.2」の項を参照し、作業を実施してください。
- 2) 作業終了後は、給水サービス弁を閉めてください。

#### ●加湿モジュール洗浄

- 加湿モジュールは運転時間の経過に伴って徐々に汚れが付着します。また、給水中のスケール成分が析出することがあります。
- 洗浄作業の頻度は、給水の水質、流通空気の条件によって大きく変動します。衛生面への配慮から年1回（シーズンイン時）、年間空調で年2～3回の実施をお願いしていますが、汚れ具合や吸水性低下（濡れムラ等）の状態に応じて適宜洗浄を実施してください。
- 加湿モジュールの表面にスケールが析出している場合は、下記の洗浄作業とは別にスケール除去を目的とした洗浄が必要です。スケール除去には専用の洗浄剤が必要です。当社宛ご連絡ください。
- 変形や劣化が著しい場合には、新しい加湿モジュールと交換が必要です。当社宛ご連絡ください。

- 3) 加湿器が組み込まれている空調機の運転を停止してください。



#### 警告

●必ず空調機の運転を停止してください。作業中にファンが回転すると、事故の原因になります。

- 4) 給水サービス弁を閉めます。
- 5) 加湿器本体のヘッドケースを外し、加湿モジュールを本体フレームから取り外します。ヘッドケースが作業の支障になる場合は、給水ホースを抜いてヘッドケースを機外に出してください。【図-13】



#### 注意

●給水ホースは、給水ホース口に固着して抜きづらいことがあります。少しずつゆっくりと抜いてください。無理に力を入れると、事故の原因になります。



- 加湿モジュールを構成しているステンレスケースは分解しないでください。分解すると復旧できなくなります。
- 洗浄作業中に空調機を運転する必要がある場合には、加湿器の給水サービス弁を閉めてください。

- 6) 洗浄剤として、市販の「酸素系漂白剤」をご用意ください。




#### 注意

- 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- 洗浄剤の取扱は、洗浄剤の容器に記載されている注意事項を必ず守ってください。


- 7) 加湿モジュールはブロック化されています。洗浄用水槽として、個々の加湿モジュールが十分に入る大きさのものをご用意ください。
- 8) 洗浄用水槽に洗浄液を作ります。洗浄剤の容器に記載の使用方法、注意事項に従って、シミ抜き程度の濃さの水溶液とし、加湿モジュールが十分に浸る量をご用意ください。
- 9) 加湿モジュールを洗浄液に30分から1時間「漬け置き」します。【図-14】

【図-13】

用具：プラスドライバ



【図-14】



10) 漬け置きしたら加湿モジュールを取り出して十分に水洗いをしてください。その後、静置して水気を落とし、乾燥させます。



- ブラシ等でのこすり洗いや、水・空気等による高圧洗浄は絶対にしないでください。加湿材が破損します。
- 水洗いは十分に行ってください。不十分な場合は水滴飛散の原因になることがあります。
- 加湿モジュールは完全に乾燥させてください。乾燥が不十分の場合、設置環境によっては、運転開始後、臭気などが発生する原因になることがあります。

#### ● 給水ヘッダのノズル掃除


11) 取り外した給水ヘッダのノズル（細管）の先端をブラシやウエス等で丹念に掃除し、スケール等の汚れを取り除きます。【図-15】

#### ● ドレンパン掃除

12) 空調機内の加湿器ドレンパン内部をウエスなどで掃除し、排水口にゴミや異物があれば取り除いてください。

13) 元通り加湿モジュールを本体フレームに組み込んで、ヘッダケースを取り付けます。

【図-15】 用具：ブラシ、ウエス等



- 給水ホースの接続は、ホースバンドでしっかりと固定してください。
- 洗浄後すぐに加湿モジュールを取り付けない場合は、加湿モジュールを完全に乾燥させた状態で保管してください。

## No. 4

作業内容：給水ヘッダの水抜き

作業時期：シーズンオフ時



- 加湿器本体の取付状態に応じて、加湿器本体を空調機から取り外して作業してください。

1) 加湿器が組み込まれている空調機の運転を停止してください。

### ⚠ 注意

- 必ず空調機の運転を停止してください。作業中にファンが回転すると、事故の原因になります。

2) 給水サービス弁を閉めます。

3) 給水ホースの給水ユニットボックス側のホースバンドをゆるめて給水ホースを外し、給水ヘッダおよび給水ホースの残水を抜きます。

### ⚠ 注意

- 給水ホースは、給水ホース口に固着して抜きづらいことがあります。少しずつゆっくりと抜いてください。無理に力を入れると、事故の原因になります。



- 空調機電装部などに水がかからないようにご注意ください。

4) 元通り給水ホースを接続してホースバンドで固定（締付トルク：1.5N・m）します。

5) 加湿モジュールが濡れているときは、加湿器を停止したまま1時間以上の空調機アフターラン（送風運転）を行い、加湿モジュールを乾燥させます。

# 5 部品交換周期

## 5-1 部品交換周期について

- 以下は滴下浸透気化式加湿器 VPF タイプの安全かつ衛生的な運転、機器機能を維持するために必要な保守点検周期および部品交換周期です。
- 本加湿器はさまざまな部品によって構成され、これらの部品は使用経過に伴い交換が必要になります。また、突発的な故障の防止や保全費の平準化が図れるなどのメリットがありますので、下記交換周期での定期的な部品交換をお勧めします。
- 下記の交換周期表は No.1 の加湿モジュールを例にとると、一般空調では 4 年の使用（5 年目）で交換、年間空調では 1 年の使用（2 年目）で交換を表します。また、すべての部品を含む製品寿命は 10 年です。10 年経過後は加湿器本体の交換をご検討ください。
- この交換周期は一般的な目安であり保証年数ではありません。使用環境や給水水質あるいはメンテナンスや給水フラッシング実施の程度など、稼働条件によっては部品交換年度前に故障が起きることもあります。その場合、都度の部品交換を行ってください。
- Oリングなど、ゴム部品は破損や変形があれば都度交換してください。
- 下記の交換周期表に記載のない部品は、破損や劣化などがあれば都度交換してください。

## 5-2 「一般空調」「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について

- 次項「5-3 部品交換周期表」に記載の「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間の目安は下記のとおりです。

年間運転時間の目安		
一般空調	1,250 時間	10 時間 / 日 × 25 日 / 月 × 5 ヶ月 / 年 = 1,250 時間
年間空調	5,000 時間	冬期: 20 時間 / 日 × 30 日 / 月 × 5 ヶ月 = 3,000 時間
		中間期: 12 時間 / 日 × 30 日 / 月 × 4 ヶ月 = 1,440 時間
		夏期: 6 時間 / 日 × 30 日 / 月 × 3 ヶ月 = 540 時間

## 5-3 部品交換周期表

### [ 一般空調の場合 ]

No.	部品名称	加湿器使用開始後の経過年														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	加湿モジュール					交換					交換				交換	
2	給水ヘッド											交換				
3	給水ホース											交換				
4	給水ユニット（減圧弁、給水用電磁弁）						交換						交換			
5	給水ストレーナ（アミー体型）、Oリング	保守作業時に破損や変形があれば都度交換														

### [ 年間空調の場合 ]

No.	部品名称	加湿器使用開始後の経過年														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	加湿モジュール		交換													
2	給水ヘッド											交換				
3	給水ホース											交換				
4	給水ユニット（減圧弁、給水用電磁弁）				交換			交換			交換			交換		
5	給水ストレーナ（アミー体型）、Oリング	保守作業時に破損や変形があれば都度交換														

## 6 故障の原因と処置



### 警告

- 部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の原因になります。
- 改造は絶対にしないでください。改造すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

### 6-1 故障と思われる前に

- 正常な動作を行わない場合でも、必ずしも故障が発生しているとは限りません。故障のチェックを行う前に、まず、下記の諸点をチェックしてください。

- 加湿器への電源が供給されていること
- ヒューミディスタットが ON になっていること
- インタロックをとっている空調機が運転していること
- 給水サービス弁が開いていること
- 断水していないこと

### 6-2 故障のチェックと処置

- 「6-1 故障と思われる前に」の項目をチェックし、なおも復旧しない場合には P.18 「6-5 故障のチェックと処置 / 一覧表」を参照して処置を行ってください。
- 表内で  印の原因に該当する場合には、当社宛お問い合わせください（サービスコール）。

### 6-3 故障時の作業が終わったら

- 故障のチェックとその処置が終わったら必ず運転確認を行い、正常な動作および配管各部からの水もれの無いことを確認してください。
- 不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場合は当社宛お問い合わせください。

### 6-4 保証期間

- 当製品の保証期間は、製品出荷年の翌年末までです。取扱説明書および本体貼付ラベル等の要領に従った、正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
- 保証期間内においても、使用条件外での使用による故障、選定および取付の不良による故障、改造による故障、特殊用途での使用による故障などにつきましては、有料修理となります。  
また、取扱説明書に交換周期の明示されている部品の交換、作業時期の明示されている保守点検作業につきましては、保証期間内においても有料となる場合があります。

## 6 故障の原因と処置

### 6-5 故障のチェックと処置 / 一覧表

表内で  印の原因に該当する故障と判断される場合には弊社宛ご連絡ください。

状態	故障原因		処置
① 運転しない	給水系統	給水サービス弁が閉まっている	給水サービス弁を開ける
		給水ストレーナ目詰まり	給水ストレーナを掃除する
		断水している	確認する
		電磁弁不起動	 サービスコール
	電源系統	正しい電源が供給されていない	確認し修正する
		加湿器元電源の漏電ブレーカが OFF	漏電ブレーカを ON にする
		加湿器が組み込まれている空調機が運転していない	空調機を運転する
		給水ユニットボックスのヒューズが切れている	 サービスコール
		ヒューミディスタット OFF	設定値を確認する
		ヒューミディスタット不良	ヒューミディスタット交換
		給水ユニットボックスのスイッチが OFF	スイッチを ON にする
		給水ユニットボックスの結線外れ	元電源を切り結線する
	② 加湿量不足	給水系統	給水ヘッダのノズルが汚れ、一様に滴下給水されていない(バラつきがある) ⇒上記原因の処置対応後、運転状態に改善がみられない場合
給水ヘッダノズルの目詰まりが原因で、特定のノズルから滴下給水されない			 サービスコール
給水ヘッダ全てのノズルから水が滴下給水されていない、または極端に少ない ⇒上記原因の処置対応後、運転状態に改善がみられない場合			給水ヘッダのノズルを掃除する (P.15「●給水ヘッダのノズル掃除」参照)
オリフィス(ヘッダケースホース口内に内蔵)の詰まりが原因で、給水ヘッダから滴下給水されていない、または滴下給水が極端に少ない			 サービスコール
給水圧力が低い		給水用電磁弁、減圧弁不良	
給水用電磁弁、減圧弁不良		 サービスコール	
加湿器本体		汚れやスケールにより加湿モジュールの吸水性が低下している	加湿モジュール洗浄または交換
③ 漏水	給水系統	減圧弁不良による過剰給水で水滴飛散する	 サービスコール
		各配管、軟銅管、給水ホース各接続部からの水もれ	修正する
	排水系統	ドレンパン排水管の詰まり	排水管を掃除する
		排水配管の施工不良	確認し修正する
	空調機系統	加湿器通過風速が高すぎて水滴飛散する	確認し修正する
加湿器本体	汚れやスケールにより加湿モジュールの吸水性が低下し、水滴飛散する	加湿モジュール洗浄または交換	
		加湿モジュール洗浄後の水洗い不足による水滴飛散	加湿モジュール水洗い
④ 異臭	給水系統	給水量不足で自己洗浄効果がなく、加湿モジュールが汚れている	上記「②加湿量不足/給水系統」参照 加湿モジュール洗浄または交換
		水質が悪い	確認し修正する 加湿モジュール洗浄または交換
	排水系統	ドレンパン上に水が滞留している	上記「③漏水/排水系統」参照 ドレンパンを掃除する
		排水配管からの異臭	排水トラップ修正
	加湿器本体	経時的な加湿モジュールの汚れ	加湿モジュール洗浄または交換
	その他	流通空気の汚れに伴う加湿モジュールの汚れ	使用条件の見直し 加湿モジュール洗浄または交換
		運転を休止している空調機内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されている(加湿シーズン中)	加湿モジュールを乾燥させる 加湿モジュール洗浄または交換
冷却コイルからの凝縮水や加湿器本体の結露等の要因により、加湿モジュールが含水状態になっている(加湿シーズンオフ)		加湿モジュールを取り外す 加湿モジュール洗浄または交換	
⑤ 異音	給水系統	無通水状態で運転している	通水する
	その他	上記以外の場合	 サービスコール

# 7 仕様

機種・型式	滴下浸透気化式加湿器 VPF				
適合空調機風量	FVYCP140MA (標準風量 2,520m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0140DA1	WM-VPF0140DA2		WM-VPF0140DA3	
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08		WM-VPF1106-08	
標準加湿能力 (kg/h)	3.8	7.4		9.2	
加湿器運転時質量 (kg)	3	6		7	
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min		0.3ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCP224MA (標準風量 3,780m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0224DA1	WM-VPF0224DA2	WM-VPF0224DA3	WM-VPF0224DA4	
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1206-08	WM-VPF1506-10	
標準加湿能力 (kg/h)	4.0	7.7	10.7	13.7	
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	8	10	
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min	0.5ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCP280MA (標準風量 4,800m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0280DA1	WM-VPF0280DA2	WM-VPF0280DA3	WM-VPF0280DA4	WM-VPF0280DA5
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1206-08	WM-VPF1606-10	WM-VPF1906-10
標準加湿能力 (kg/h)	3.9	7.5	10.4	14.3	17.4
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	8	11	12
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min	0.5ℓ/min	0.5ℓ/min
適合空調機風量	FVYCP450MA (標準風量 7,200m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0450DA1	WM-VPF0450DA2		WM-VPF0450DA3	
加湿器本体型番	WM-VPF0809-10	WM-VPF1509-17		WM-VPF1809-17	
標準加湿能力 (kg/h)	10.9	22.2		27.2	
加湿器運転時質量 (kg)	8	15		18	
給水量	0.5ℓ/min	0.7ℓ/min		0.9ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCP560MA (標準風量 9,900m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0560DA1	WM-VPF0560DA2	WM-VPF0560DA3	WM-VPF0560DA4	
加湿器型番	WM-VPF0809-10	WM-VPF1509-17	WM-VPF2009-19	WM-VPF2409-23	
標準加湿能力 (kg/h)	11.0	22.3	30.9	37.8	
加湿器運転時質量 (kg)	8	15	20	24	
給水量	0.5ℓ/min	0.7ℓ/min	1.1ℓ/min	1.2ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCDP140B (標準風量 2,700m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0140DA1-DD	WM-VPF0140DA2-DD		WM-VPF0140DA3-DD	
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08		WM-VPF1106-08	
標準加湿能力 (kg/h)	3.2	6.2		7.7	
加湿器運転時質量 (kg)	3	6		7	
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min		0.3ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCDP224B (標準風量 3,900m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0224DA1-DD	WM-VPF0224DA2-DD	WM-VPF0224DA3-DD	WM-VPF0224DA4-DD	
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1206-08	WM-VPF1506-10	
標準加湿能力 (kg/h)	3.3	6.3	8.7	11.2	
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	8	10	
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min	0.5ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCDP280B (標準風量 4,800m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0280DA1-DD	WM-VPF0280DA2-DD	WM-VPF0280DA3-DD	WM-VPF0280DA4-DD	WM-VPF0280DA5-DD
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1206-08	WM-VPF1606-10	WM-VPF1906-10
標準加湿能力 (kg/h)	3.2	6.0	8.3	11.4	13.8
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	8	11	12
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min	0.5ℓ/min	0.5ℓ/min
適合空調機風量	FVYCDP450B (標準風量 7,800m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0450DA1-DD	WM-VPF0450DA2-DD		WM-VPF0450DA3-DD	
加湿器本体型番	WM-VPF0809-10	WM-VPF1509-17		WM-VPF1809-17	
標準加湿能力 (kg/h)	9.9	20.1		24.7	
加湿器運転時質量 (kg)	8	15		18	
給水量	0.5ℓ/min	0.7ℓ/min		0.9ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCDP560B (標準風量 9,900m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0560DA1-DD	WM-VPF0560DA2-DD	WM-VPF0560DA3-DD	WM-VPF0560DA4-DD	
加湿器型番	WM-VPF0809-10	WM-VPF1509-17	WM-VPF2009-19	WM-VPF2409-23	
標準加湿能力 (kg/h)	9.5	19.1	26.4	32.4	
加湿器運転時質量 (kg)	8	15	20	24	
給水量	0.5ℓ/min	0.7ℓ/min	1.1ℓ/min	1.2ℓ/min	

## 7 仕様

機種・型式	滴下浸透気化式加湿器 VPF				
適合空調機風量	FVYCDP140C (標準風量 2,700m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0140DA1-DD	WM-VPF0140DA2-DD	WM-VPF0140DA3-DD		
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1106-08		
標準加湿能力 (kg/h)	3.2	6.2	7.7		
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	7		
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min		
適合空調機風量	FVYCDP224C (標準風量 3,540m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0224DA1-DD	WM-VPF0224DA2-DD	WM-VPF0224DA3-DD	WM-VPF0224DA4-DD	
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1206-08	WM-VPF1506-10	
標準加湿能力 (kg/h)	3.1	5.9	8.1	10.4	
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	8	10	
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min	0.5ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCDP280C (標準風量 4,800m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0280DA1-DD	WM-VPF0280DA2-DD	WM-VPF0280DA3-DD	WM-VPF0280DA4-DD	WM-VPF0280DA5-DD
加湿器本体型番	WM-VPF0506-08	WM-VPF0906-08	WM-VPF1206-08	WM-VPF1606-10	WM-VPF1906-10
標準加湿能力 (kg/h)	3.2	6.0	8.3	11.4	13.8
加湿器運転時質量 (kg)	3	6	8	11	12
給水量	0.2ℓ/min	0.3ℓ/min	0.3ℓ/min	0.5ℓ/min	0.5ℓ/min
適合空調機風量	FVYCDP450C (標準風量 7,800m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0450DA1-DD	WM-VPF0450DA2-DD		WM-VPF0450DA3-DD	
加湿器本体型番	WM-VPF0809-10	WM-VPF1509-17		WM-VPF1809-17	
標準加湿能力 (kg/h)	9.9	20.1		24.7	
加湿器運転時質量 (kg)	8	15		18	
給水量	0.5ℓ/min	0.7ℓ/min		0.9ℓ/min	
適合空調機風量	FVYCDP560C (標準風量 9,900m <sup>3</sup> /h)				
セット品番	WM-VPF0560DA1-DD	WM-VPF0560DA2-DD	WM-VPF0560DA3-DD	WM-VPF0560DA4-DD	
加湿器型番	WM-VPF0809-10	WM-VPF1509-17	WM-VPF2009-19	WM-VPF2409-23	
標準加湿能力 (kg/h)	9.5	19.1	26.4	32.4	
加湿器運転時質量 (kg)	8	15	20	24	
給水量	0.5ℓ/min	0.7ℓ/min	1.1ℓ/min	1.2ℓ/min	

機種・型式		滴下浸透気化式加湿器 VPF
共通仕様		
能力条件	加湿器入口空気温湿度：40℃・15%RH 空調機風量：各適合空調機（室内機）標準風量時	
定格電源	単相 AC200V 50/60Hz	
定格消費電力	10W	
圧力損失	16Pa以下	
使用条件	周囲温度	加湿器本体：5～60℃ 給水ユニットボックス：5～50℃、90%RH以下
	取付面風速	3.8m/s以下（使用条件や加湿器サイズによっては、この値以下となる場合があります）
	給水水質	水道法水質基準に準ずる飲料水*
	給水圧力、温度	0.08～0.5MPa 5～40℃
その他	<p>1) 給水ユニットボックスのドレンホースは安全のために設けてあるもので、通常の使用状態での排水はありません。</p> <p>2) 当加湿器と電気ヒータ類との併用はできません。</p> <p>3) 加湿器は空調機が運転中のみ ON となるようにしてください。</p> <p>4) 室内機オプション品の「配線改装アダプタ（客先ご用意）」を使用して配線してください。また、ヒューミディスタット（客先ご用意）を接続してください。なお、暖房モードの送風運転（暖房サーモオフ時）でも加湿運転できるようにするため、室内機リモコンの設定変更を行うことをおすすめいたします。</p> <p>5) 当加湿器のオールフレッシュパッケージエアコンへの組み込み可否についてはパッケージメーカー様にお問い合わせください。</p> <p>6) 加湿器への給水は、公共の水道管から直接連結することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。</p> <p>7) 衛生的な空調を行うためには、運転を休止している空調機器内に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。定期的に加湿モジュールが乾燥しない場合、臭気の発生に至る場合があります。</p> <p>*空調機器の運転を停止する際には、加湿器の運転を停止（給水停止）して、1時間以上の送風（空調機アフターラン）により、加湿モジュールを乾燥させてください。</p> <p>*空調機アフターラン（送風運転）が困難な場合は、空調機を運転停止する前に加湿器の給水を停止することで、加湿モジュールを乾燥させるスケジューリングの実施をご検討ください。</p> <p>*24時間運転など連続した運転の場合、一日に一度、1時間以上加湿器の運転を停止（給水停止）し、送風による加湿モジュールの乾燥を行ってください。給水を停止しても加湿モジュールに保水した水が気化蒸発することで、極端な加湿不足などの不都合は回避可能です。</p> <p>*加湿シーズン終了後は加湿モジュールを加湿器本体から取り外すことをおすすめいたします。加湿モジュールを取り外すことにより、空調機ファンの負荷軽減、加湿モジュールの汚れ防止、冷却コイル凝縮水の水はねによる臭気発生防止になります。</p> <p>8) 加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1日 10 時間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。</p> <p>9) 加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。以下の点にご注意ください。</p> <p>*汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。</p> <p>水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。</p> <p>参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8～8.0、導電率（25℃）：30mS/m以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO<sub>3</sub>/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO<sub>3</sub>/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO<sub>3</sub>/ℓ以下、イオン状シリカ：30mgSiO<sub>2</sub>/ℓ以下とされています。</p> <p>ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。</p> <p>また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。</p> <p>*データセンター等、加湿による気化冷却を行う場合には、不慮の断水や故障、加湿モジュールの汚れによる能力低下を考慮し、当加湿器と冷却コイルとを併用してご使用ください。</p> <p>10) 定期的に加湿器および空調機のドレンパン・排水トラップ・排水目皿を点検し、汚れがある場合には各メーカー指定の取り扱いに準じて掃除してください。</p> <p>11) 必ず給水圧力範囲内でご使用ください。給水圧力が 0.08MPa 未満の場合、給水量が設定値よりも少なくなりスケールや汚れが早期に堆積します。給水圧力が低い場合は、増圧ポンプの設置などをご検討ください。</p> <p>12) 加湿器を通過する気流または供給される給水中に撥水性を有する物質が含まれている場合、その成分の影響により加湿モジュールが撥水する場合があります。交換周期が短くなる場合がありますのでご注意ください。</p> <p>13) 空気を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に要求を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。</p> <p>14) 加湿器発停制御に使用するセンサーは室内制御またはレタン制御を推奨します。加湿器二次側にセンサーを設置するサプライ制御の場合、頻繁な給水発停の繰り返しとなり、余剰水による加湿材洗浄効果が得られず、早期のスケール発生、固着、飛散などの不具合が発生する場合があります。</p>	

\*：加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

# 8 加湿モジュールの銘板貼付位置

2H\*\*\*

**モジュール品番シール**  
\*\*\*部には3桁の数字が記載されます。

滴下浸透気化式加湿器

型番			
Lot.No.			
製造番号			
給水 ユニット 型式			

**ウェットマスター株式会社**

**本体銘板**  
加湿器本体フレーム(左右側面)  
に貼り付け。

加湿モジュール取付配置図

				H
143	143			
143	143			

HL\*\*\*

※加湿器本体フレームの内側に貼り付けられています  
加湿モジュールの配置を表すもので、個々の加湿モジュールに貼付の「モジュール品番シール」の\*\*\*部(上の例では143)の数字を表左下を起点に構成モジュールの数、記載しています。

## ウェットマスター株式会社

本社営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 WM本社ビル TEL.03-3954-1101

●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。

保守・サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター TEL.03-3954-1110

大 阪 支 店 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-1-2 タイムスビル TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 〒464-0858 名古屋市中千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル TEL.052-745-3277

仙 台 営 業 所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-7 TEL.022-772-8121

福 岡 営 業 所 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-1-10 TEL.092-471-0371

- 業務用・産業用各種加湿器
- 流量管理システム機器/エアロQシステム・カラムアイ

<https://www.wetmaster.co.jp>